



OSVĚDČENÍ

č. 07 015

certifikační orgán č. 3020

potvrzuje, že výrobek

**Plastové profily z neměkčeného PVC
– systémy IDEAL 4000, IDEAL 7000**

z výroby

aluplast GmbH

D-76227 Karlsruhe, BRD

má následující vlastnosti:

Vlastnost	Měrná jednotka	Stanovená hodnota vlastnosti profilu č.					Požadavek
		140002	140025	140027	140041	170007	
Smrštění po tepelném namáhání (max. hodnota)	%	1,55	1,6	1,5	1,6	1,4	Max. 2 dle ČSN EN 12608
Odolnost proti proražení padajícím závažím (za chladu)	% poškozených těles	10	0	10	0	10	Max. 10 dle ČSN EN 12608
Chování po tepelném namáhání	-	Nevznikly bubliny ani trhliny					Bez bublin a trhlin dle ČSN EN 12608
Pevnost rohového spoje (min. stanovená hodnota/požadovaná hodnota)	N	5100/3600	6886/4350	5683/4000	-	6820/3550	Požadované hodnoty vypočtené dle RAL-GZ 716/1, díl I
Stupeň hořlavosti	-	B – nesnadno hořlavé					-
Obsah volného vinylchloridu	ppm	< 0,6					-

Výrobek je z hlediska posuzovaných vlastností vhodný pro výrobu plastových oken a dveří

Osvědčení je vydáno na základě dokumentů ITC:

Závěrečný protokol č. 37 35 00228/2007 ze dne 28.2.2007

Toto osvědčení má platnost do: 28.2. 2010

Vydáno ve Zlíně 28.2.2007



Ing. Pavel Vaněk
vedoucí certifikačního orgánu